

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Geberit A/S  
Lyshøjen 2  
8520 Lystrup  
Telefon: 86 74 10 86  
Telefax: 86 74 10 98

**Vandlås til urinal**  
**GEBERIT**  
**type 152.6XX og 152.9XX**

**FABRIKAT:**

Geberit AG, Schweiz

**MÆRKNING:**

GEBERIT

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

152.6XX: 75 0402  
152.9XX: 75 0402.X50

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Vandlåsen må kun tilsluttes installationsgenstande med en maksimal afløbsstrøm på 0,6 l/s.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Vandlåsen består af en speciel S-lås, der er påsvejst forskellige til- og afgangsstykker.

**Materiale:**

Vandlåsen er af PP, pakningerne er af gummi.

**Tilslutning:**

Vandlåsen tilsluttes urinalen ved hjælp af en speciel gummimanchet.  
Dimension 50 x 50 mm.  
Udløbet er med omløber.

**Afløbsstrøm:**

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er 0,6 l/s.